

## 〔三〕 施設の概要

1. 中央配水場  
    くらしの水センター
2. 汐見配水場
3. 豊中受水所
4. 小津島監視所

# 1 中央配水場 暮らしの水センター

所在地	泉大津市宮町 11番 7号	数量
敷地面積	10,151.95㎡ (3,076.35坪)	
施設	受水・送水・配水	
滅菌設備	滅菌装置 (次亜塩素酸ナトリウム注入機165ℓ/分)	3台
配水施設	配水池 PC造 (容量3,000㎡ 有効水深6m) PC造 (容量2,000㎡ 有効水深6m) RC造 (容量3,000㎡ 有効水深6m) 配水ポンプ 30KW 3.0㎡/分 (第2ポンプ室) 55KW 5.0㎡/分 (第2ポンプ室) 90KW 6.7㎡/分 (管理棟) 160KW 13.3㎡/分 (管理棟)	1池 4池 1池 1台 2台 2台 3台
予備電源	自家発電装置 ガスタービンエンジン 950PS 750KVA 6,600V 67A 自家発電装置 ディーゼルエンジン 200PS 165KVA 220V 433A	1基 1基
設備	管理棟 (ポンプ室、管理室、水質試験室)	1棟
給水能力	1日最大 33,000 ㎡	
給水開始	2抔 昭和32年 4月 1日 4抔 昭和46年 4月 1日	

※給水能力については、第6次拡張認可の数値。以下同じ。

## 2 汐見配水場

所在地	泉大津市汐見町106番地	数量
敷地面積	8,112.88㎡ (2,458.45坪)	
施設	配水	
取水方法	夜間市内余剰水を貯留	
滅菌設備	滅菌装置(次亜塩素酸ナトリウム注入機 55mℓ/分)	2台
配水施設	配水池 RC造 (容量2,500㎡ 有効水深3.0m)	2池
	37KW 3.5㎡ /分 配水ポンプ	2台
	30KW 3.0㎡ /分	2台
	ポンプ吸水井RC造 (容量 105㎡ 有効水深 3m)	1池
設備	管理室及びポンプ室1棟. 資材倉庫1棟. 集合弁室1棟	3棟
給水能力	1日最大 3,000㎡	
給水開始	昭和53年5月18日	

### 3 豊中受水所

所在地	泉大津市東豊中町3丁目6番2号
敷地面積	89.44m <sup>2</sup> (27.10坪)
取水方法	泉北水道企業団から受水
配水方法	自然流下方式
設備	管理棟1棟
給水能力	1日最大 7,700m <sup>3</sup>
給水区域	2.73 km <sup>2</sup>
給水開始	昭和49年12月25日

### 4 小津島監視所

所在地	泉大津市小津島町1番地	数量
敷地面積	390.00m <sup>2</sup> (118.18坪)	
施設	受水・配水	
取水方法	小津島町循環水を受水	
配水施設	配水ポンプ 3.7KW 0.14m <sup>3</sup> /分	2台
設備	管理棟1棟	1棟
運転開始	昭和63年5月	